



Warszawa, dnia 24.03.2017 r.

PGE EO-BM/4110-47/2017/ 231/ MS

**Wykonawcy
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „EW Raduszc Stary – Układ zasilania 220V DC”, postępowanie numer 4110-47/BM/2017; GKP/EOD/0047/2017

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ II

Działając na podstawie pkt 6.3.1.2 Procedury Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. wer. 1, niniejszym przekazuję Państwu treść pytania, które wpłynęło do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

w związku z udostępnianiem zdjęć z obiektu EW Raduszc Stary (za co uprzejmie dziękujemy) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje remont pomieszczeń z baterią oraz zasilaczem, a jeśli tak, to w jakim zakresie: odnowa i malowanie ścian, wymiana posadzki?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż przewiduje odnowienie pomieszczenia, ale prace z tym związane nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga natomiast, aby na dziesięć dni przed montażem docelowej baterii, zdemontowano starą baterię, zwalniając w ten sposób pomieszczenie do wykonania prac renowacyjnych oraz jednocześnie zamontowano na ten czas baterię tymczasową umożliwiającą normalną eksploatację obiektu. Są to zagadnienia opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 3, ppkt 2 i 3. Na wykonanie prac renowacyjnych rezerwujemy sobie 10 dni.

TERMIN SKŁADANIA OFERT wyznaczono na dzień - 30.03.2017 r. godz. 12:30.

Ofertę należy składać w kancelarii PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna zostać uwzględniona przez Wykonawców przy tworzeniu oferty w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego


.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

